


Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код \*



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

355000 г. Ставрополь ул. 8 Марта 164 тел. 8 (8652) 24-05-82 E-mail: gu.mchs26@skfo.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Буденновскому и Арзгирскому муниципальным округам управления надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю

(наименование органа государственного пожарного надзора)

356800, г. Буденновск, ул. Красная, 218, тел. 8 (86559) 2-14-47, E-mail: budenovsk77@bk.ru

телефон доверия Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю 8 (8652) 39-99-99

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ  
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ  
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 221/1/2**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,

вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
"ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ  
ПОЗНАВАТЕЛЬНО - РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ ВОСПИТАННИКОВ № 1 "КОЛОСОК" ПОСЕЛКА  
ТЕРСКИЙ БУДЕННОВСКОГО РАЙОНА"

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения главного государственного инспектора Буденновского и Арзгирского муниципальных округов по пожарному надзору подполковника внутренней службы Дровозова Евгения Николаевича о проведении выездной проверки № 221 от «30» декабря 2021 г. в период с «12» января 2022 г. по «18» января 2022 г. заместителем главного государственного инспектора Буденновского и Арзгирского муниципальных округов по пожарному надзору майором внутренней службы Пилипенко Вячеславом Васильевичем

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведена плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица заведующий МДОУ «Детский сад №1 «Колосок» п. Терский Буденновского района» Дрога Анна Владимировна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:



№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Провести огнезащитную обработку деревянных конструкций кровли.	п.13 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479).	18.06.2022 г.	
2.	Блочно - модульную котельную оборудовать СПС (системой пожарной сигнализации).	п.15.23 СП 89.13330.2016 «Котельные установки»; п.18 Таблица А.1 СП 484.1311500.2020. Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»; п.6, табл.А3 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования.».	18.06.2022 г.	
3.	Пожарный пост (диспетчерскую) обеспечить средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее одного средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	п.30, п. 56 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479).	18.06.2022 г.	
4.	Двери эвакуационных выходов оборудовать устройствами для самозакрывания.	п. 24 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479).	18.06.2022 г.	
5.	Не допускать закрытие занавесями световых оповещателей обозначающих эвакуационные выходы.	п.37 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479).	18.06.2022 г.	
6.	На пути эвакуации отсека методического кабинета, в коридоре	п. 27 (б), п.28 Правил противопожарного режима в РФ	18.06.2022 г.	



	убрать предметы мебели и реквизит, уменьшающие требуемую ширину путей эвакуации.	(утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479.		
7.	У эвакуационного выхода помещения спальни второй младшей группы убрать предметы мебели (детские кровати).	п. 27 (б), п.28 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479.	18.06.2022 г.	
8.	У эвакуационного выхода, ведущего из помещения спальни разновозрастной группы непосредственно из здания установить ручной пожарный извещатель.	п.3 Таблица Н.1 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования.»; п. 6.6.27 СП 484.1311500.2020. Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования».	18.06.2022 г.	
9.	ПЩ (пожарные щиты) установленные на территории учреждения для очагов пожара класса А, доукомплектовать противопожарным инвентарем в соответствии с требованиями (ломом, покрывалом для изоляции очага возгорания, лопатой совковой)	п.410, приложения №6 №7 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479).	18.06.2022 г.	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Заведующий МДОУ «Детский сад №1 «Колосок» п. Терский Буденновского района» Дрога Анна Владимировна  
(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Заместитель главного государственного инспектора Буденновского и Арзгирского муниципальных округов по пожарному надзору майор внутренней службы Пилипенко В.В.  
(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.